



För kännedom
Länsstyrelsen

Klöverträsk Avloppsreningsverk
Tekniska Förvaltningen
971 85 Luleå

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Fastighetsbeteckning: Klöverträsk 1:45

Beslut

Miljönämnden beslutar med stöd av miljöbalken kap 26, § 9 och § 21 och med hänvisning till kap 2, § 3 miljöbalken förelägga tekniska nämnden

-att anläggningen ska drivas så att utsläppsvärdena inte överskrider 0,5 mg/l för totalfosfor beräknat som medelvärde för kalenderkvartal.

-att årligen senast den 31 mars lämna in en årsrapport som visar egenkontrollens resultat.

Miljönämnden beslutar meddela att anmälan i övrigt inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.

Detta beslut kan överklagas. Information om hur man överklagar bifogas.

Redogörelse för ärendet

Bakgrund

Verksamheten är anmälningspliktig enligt 90.001-2 C. Tekniska nämnden har begärt att befintligt beslut från Länsstyrelsen daterat 1973-12-17 ska upphävas.

Beskrivning av verksamheten

Klöverträsk avloppsreningsverk är ett mekaniskt kemiskt reningsverk. Sedan 1996 pågår ett flerårigt forskningsprojekt med att bevattna ett skogsområde med avslammat avloppsvatten. Avloppsvattnet pumpas till en bevattningsdamm och sprids över ett skogsområde. Verket är dimensionerat för drygt 294 pe, då är skogsbevattningen medräknad. Nuvarande belastning uppgår till 240 pe. Utan skogsbevattningen är verket dimensionerat för 200 pe. Behandlat avloppsvatten leds via en åkerbäck till Rosån.

Kontrollprogram för att påvisa reningsverkets inverkan på vattenkvaliteten i recipienten finns. Provtagning sker två gånger per år. Närmsta bostadshus ligger ca 300 m från reningsverket och ca 700 m från



2007-10-15

—
bevattningsanläggningen. Om det är möjligt lämnas slammet till lokal
lantbrukare eller matjordstillverkare annars till Uddebo avloppsreningsverk.
Under 2007 planeras slamhanteringen att byggas om till en
slamfrysningsanläggning.

Tekniska nämnden föreslår att 0,5 mg totalfosfor ska gälla för verksamheten,
beräknat som medelvärde för kalenderkvartal.

Ärendets handläggning

Anmälan har översänts till länsstyrelsen som för eventuellt yttrande och som
information. Inget yttrande har inkommit.

Miljökontorets bedömning

Verksamheten har drivits på fastigheten sedan 1973. Inga dokumenterade
klagomål på buller eller lukt finns. Det finns inga skäl att ifrågasätta
nuvarande lokalisering av verket. Miljökontoret bedömer att verksamheten
kan drivas i enlighet med vad som angivits i anmälan samt med de krav som
ställts utan att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer.

Maria Enkvist
Miljöinspektör

Bilaga

Hur man överklagar